



# Vagnslidret på Augerums gamla herrgård

Byggnadsminne nr 48

Slutrapport, antikvarisk kontroll


Upprustning efter storm- och snöskador



Rapport, år och nr: 2006:16  
Rapportnamn: Vagnslidret på Augerums gamla herrgård  
Byggnadsminne nr 48  
Slutrapport, antikvarisk kontroll  
Upprustning efter storm- och snöskador  
Diarienummer: 434-4349-06  
Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona  
Hemsida: [www.k.lst.se](http://www.k.lst.se)  
Författare/Kontaktperson: Anna-Karin Skiöld  
ISSN: 1651-8527  
Omslagsfoto: Anna-Karin Skiöld



**VAGNSLIDER TILLHÖRANDE BYGGNADSMINNET GAMLA HERRGÅRDEN  
PÅ AUGERUMS GÅRD, FASTIGHETEN AUGERUM 1:1, KARLSKRONA  
KOMMUN**





LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

**Antikvarisk slutrapport**

2 (12)

2006-11-09



2006-11-09

### Parter

Beställare: Johan von Koch

Entreprenör: Johnny Svensson, Byggjouren AB

Länsstyrelsens representant: Bebyggelseantikvarie Anette Johansson

Antikvarisk kontrollant: Bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld

### Objektbeskrivning

Augerums gamla herrgård är sedan 1993 skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap lagen om kulturminne m.m. (SFS 1988:950). Byggnadsminnet omfattar både bostadshus och ekonomibyggnader.

Vagnslidret är en betydelsefull del av byggnadsbeståndet inom byggnadsminnet och är ett gott exempel på 1800-talets timringsteknik

Stommen består till största delen av ett stolpverk med öppen takstol. Taket täcktes tidigare av sticke-spån på ett svall av glest lagda bräder i olika dimensioner. Ovanpå spåntaket har senare lagts cementpannor.

### Beslut

Bidragsbeslutet omfattar upprustning av vagnslidret efter storm- och snölastskador.

Länsstyrelsen beslutade att lämna ett bidrag på högst 135 000 kronor (dnr. 434-4349-06), vilket utgör 90 % av de antikvariska överkostnaderna som beräknats till 150 000 kronor.

### Åtgärderna i sammanfattning

Delar av vagnslidret inom Augerums gamla herrgård föll ihop under snötrycket vintern 2006. Ambitionen var att byggnaden skulle renoveras med samma teknik och liknande material som befintligt.

Rivningen har utförts försiktigt för att så mycket som möjligt av det gamla virket ska kunna återanvändas. Taket som bestod av svall, takspån och cementpannor har ersatts med ett nytt svall av glest lagda bräder i olika dimensioner, likt tidigare. Ovanpå detta har masonitskivor lagts och överst ett tak av galvaniserad pannplåt.

Den södra delen av byggnaden rasade inte ihop men även här har taket lagts om. Vid återuppbyggnaden av den norra delen av byggnaden gjordes timmerarbetet så likt det tidigare som möjligt med hakskarvar och knutpunkter. Vid den norra delens skiftesverk har så mycket som möjligt av bälvirket återanvänts. Portarna och dörrarna har gjorts lika de gamla och de gamla gångjärnen har återanvänts.

I vagnslidrets norra del har hela gaveln satts igen och en ny port gjorts åt öster, efter samråd med länsstyrelsen.

Vagnslidret har strukits med falu rödfärg och portar och timmer med ren trätjära. Hängrännor och stuprör består av galvaniserad plåt och har tvära knän.





2006-11-09

## Möten och kontroller

### 2006-09-13

Ett första möte på plats, efter att bidraget beviljats, hölls mellan Johan von Koch, ägare till byggnadsminnet, Johnny Svensson från Byggjouren AB och Anna-Karin Skiöld, antikvarisk kontrollant.

Arbetena var redan påbörjade.

Det klargjordes att den södra delen av taket som man tidigare beslutat bevara förutom cementpannorna är i så dåligt skick att svallet måste bytas även här. Därefter läggs masonitskivor och pannplåt likt den norra delen. Den befintliga takstolen riktas upp och förstärks med hanbalkar.

Arbetet beräknas pågå till mitten av oktober.

Nästa möte på plats bestämdes till 27 september.

### 2006-09-27

Hela taket läggs om med nytt svall, masonit och pannplåt.

Arbetet förflyter enligt planen och beräknas vara färdigt i mitten av oktober. Johan von Koch och Johnny Svensson ska kontakta länsstyrelsen för att bestämma tid för slutbesiktning.

### 2006-10-20

Efter samråd på plats bestämdes utformningen av en förändring av vagnslidret. Förändringarna omfattar igensättande av väggar och borttagande av en innervägg i vagnslidrets norra fack.

Förändringen skulle innebära att det skulle bli ett stort utrymme i norr genom att mellanväggen tas bort. Den norra gaveln sätts igen med en regelvägg täckt med locklistpanel. Porten kommer dock vara kvar. Åt öster sätts även det norra facket igen och får dubbla portar lika de befintliga på norra gaveln. Genom att placera en port även på östra sidan blir det lättare att köra in ett släp eller dyl. Den innervägg som tas ned består av skiftesverk. Skiftet kommer att användas i återuppbyggandet av den västra väggen som bestod av skiftesverk men som delvis förstörts p.g.a. storm och snölast.

Genom förändringarna skulle byggnaden få ett ökat användningsområde, vilket motiverar en förändring.

### 2009-11-07

Slutbesiktning

Återuppbyggnaden och förändringen åt norr är slutförda.



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

2006-11-09

**Godkännande**

Arbetet är slutbesiktigat av Länsstyrelsen och har utförts enligt de antikvariska kraven.

Anna-Karin Skiöld  
Bebyggelseantikvarie och antikvarisk kontrollant

**Sändlista**

Johan von Koch  
Blekinge Museum  
Riksantikvarieämbetet  
Antikvarisk-topografiska arkivet  
Centralsdiariet  
Byggnadsminnesregistret  
Akten



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

**Antikvarisk slutrapport**

2006-11-09

6 (12)





FOTOBILAGA



060215. Hela konstruktionen har rasat p.g.a. storm och snö.



2006-11-09



060913 Den norra delen av vagnslidret håller på att byggas upp.



060913 Fuktskada på svallet på södra delen. Det beslutades att även denna del av taket skulle renoveras.





2006-11-09



060913 Norra gaveln



060927 Mellan svallet och pannplåten läggs masonit för att förhindra kondens



2006-11-09



060927 Nytt svall läggs på hela taket



061107 Byggnaden är färdigrenoverad och har täckts med ett nytt galvaniserat pannplåttak. Det norra utrymmet har satts igen och fått en ny port mot öster.





061107




061107



2006-11-09



061107 Skiftesverksväggen i nordväst har byggts upp av det gamla båltrimret.



061107 I norr har nya väggar satts upp och bildar ett nytt stort rum.